

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к (участку) здания

Муниципального учреждения «Центр помощи детям «Родник» г. Магнитогорска
455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина 86/3

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	I на плане	1,2	Отсутствуют тактильно-контрастные указатели, выполняющие предупредительную функцию в местах пешеходных переходах	Все категории инвалидов	Оборудование тактильных предупреждающих, информационных знаков на входе на территорию Центра	РТ, Орг.
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	I, II, III на плане	4,19	Отсутствует обозначение направлений на путях движения МГН.	Все категории инвалидов	Оборудование доступных для МГН элементов информации (информационных знаков).	РТ
1.3	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	Есть	IV на плане	3	Не выявлено			Не нуждается (доступ обеспечен)
	ОБЩИЕ требования к зоне				Вход на территорию и пути движения не приспособлены для МГН	Все категории инвалидов	Установка тактильных предупреждающих, информационных знаков на входе на территорию	РТ.

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающей к зданию (участка)	ДЧ-И (Г,У,О,К) ДУ(С)	I, II, III, IV на плане	1,2,3,4,19	Установка информационных знаков.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Территория, прилегающая к зданию ДОСТУПНО УСЛОВНО (С)

1. Необходимо согласование работ со специалистами по установке дополнительной информационной поддержки МГН на пути движения к входу в здание.

2. Текущий ремонт:

Монтаж тактильно-контрастных указателей, выполняющих функцию предупреждения на покрытии пешеходных путей.

I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание

Муниципальное учреждение «Центр помощи детям «Родник» г. Магнитогорска
455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина 86/3
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет						
2.2	Пандус (наружный)	есть	III на плане	6,7	Не выявлено			Не нуждается (доступ обеспечен)
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		5	Не выявлено			Не нуждается (доступ обеспечен)
2.4	Дверь (входная)	есть	2		Имеется порог на входной двери	К,О	Требуется установка минипандуса,	РТ
2.5	Тамбур	есть	2,5		Не выявлено			Не нуждается (доступ обеспечен)
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Входа (входов) в здание	ДЧ-И (С,Г,У) ДУ (К,О)	III на плане схеме 2,5 план БТИ	5,6,7	Установка минипандуса

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Территория, прилегающая к зданию ДОСТУПНО УСЛОВНО (С)

I Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Муниципальное учреждение «Центр помощи детям «Родник» г. Магнитогорска
455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина 86/3
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)		Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	2,5, 48	10,11	Не выявлено				Не нуждается (доступ обеспечен)
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	5	9	Отсутствие второго поручня вдоль стены, не обеспечена непрерывность имеющихся поручней.	С		Установить нормативные поручни.	РТ
3.3	Пандус (внутри здания)	нет			-				
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет			-				
3.5	Дверь	есть	2	8					Не нуждается (доступ обеспечен)
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	42,4 5,46 ,48	20,21	Запасные выходы имеют высокие пороги. с наружи лестницы без вторых перил. Нет пандуса на запасном выходе	К, О, С		Установка поручней, минипандуса.	РТ
	ОБЩИЕ требования к зоне								

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДЧ-И (Г,У) ДУ (К,О, С)	2,5,42,45,46,48	8,9,10,11,20,21	Установить нормативные поручни . Приобрести минипандус
--	---------------------------	-----------------	-----------------	--

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Пути движения внутри здания ДОСТУПНО УСЛОВНО (К, О, С)

Приложение 4
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
от «05» апреля 2022 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант III – жилые помещения

Муниципальное учреждение «Центр помощи детям «Родник» г. Магнитогорска

455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина 86/3

Наименование объекта, адрес

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	есть	38,42,43,44	12,13,14,15	Имеются ненормативные пороги. Нет технических средств, облегчающих пребывание инвалидов в помещении (эргономичные ручки на дверях, держатели костылей и тростей, система вызова персонала)	Все категории инвалидов	Изменение высоты порогов. Разумное приспособление-оборудование.	РК

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) жилые помещения	ДУ (Г,С,У) ВНД (К,О)	38,42,43,44	12,13,14,15	Установка технических средств, облегчающих пребывание инвалидов в помещениях для проживания МГН (эргономичные ручки, держатели костылей и тростей, система вызова персонала).Ремонт группового блока приспособленного для инвалидов всех категорий (в соответствии с требованиями доступности)

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарии к заключению:

Зона целевого назначения здания (жилого помещения): **ВРЕМЕННО НЕ ДОСТУПНО**

1. Необходимо проведение капитального ремонта по созданию условий для проживания

2. Индивидуальное решение с ТСП:

- установка технических средств, облегчающих пребывание инвалидов в помещении (эргономичные ручки на дверях, держатели костылей и тростей, система вызова персонала)

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

Муниципальное учреждение «Центр помощи детям «Родник» г. Магнитогорска
455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина 86/3

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	68	17	Ширина дверных проемов менее 90 см. Имеется высокий порог.	К,О	Установка минипандуса	РК
5.2	Умывальник	есть	68	17	Требуется поручень для раковины, нет нормативного зеркала.	К,О, С	Установка поручня пристенного для раковины двумя опорами	РТ
5.3.	Душевые комнаты	есть	68	18	Нет держателя для костылей.	К,О	Монтаж держателя для костылей.	РТ
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет			-			
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиеническое помещение	ДЧ-И (Г,У) ВНД(К,О,С)	68	17,18	Установка минипандуса . Монтаж поручня для раковины и держателя для костылей.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Санитарно- гигиеническое помещение **ВРЕМЕННО НЕ ДОСТУПНО**

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

Муниципальное учреждение «Центр помощи детям «Родник» г. Магнитогорска

455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина 86/3

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	2,5, 38, 42, 43, 48	8,9,10,11, 12,13,14, 15,16	Не выявлено			
6.2	Акустические средства	нет			отсутствуют светозвуковые маячки	С	Требуется установка светозвуковых маячков на дверных проемах.	РТ
6.3	Тактильные средства	есть	48	4,5,10,11	Не выявлено			
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации	ДЧ-И (К,О, Г, У) ДУ (С)	2,5,38,42,43,48	4,5,8,9,10,11,12,13,14,15,16	Установка светозвуковых маячков на дверных проемах

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **ДОСТУПНО УСЛОВНО (С)**